

BLOC-PORTE DAS PF/CF

PREMAFEU DAS
BANDEAU + FERME PORTE BRAS A COULISSE
LEVASSEUR MODE 2

1/2H

Procès verbaux

PF/CF 1/2H (Recto Verso)

GERBAM N° 498/02 + ext

GERBAM N° 222/01 + ext. (mise oeuvre STILFEU)

PV DAS : CNPP 05 00 11

Bloc-porte certifié



SIMPLE ACTION
AVEC POINT DE FERMETURE

BANDEAU ET FERME PORTE
BRAS A COULISSE

1 VANTAIL / 2 VANTAUX

PREPEINT, STRATIFIE
OU ESSENCE FINE

Dimensions

Classe de tolérance dimensionnelle 1 suivant EN 1529

1 VANTAIL (angle d'ouverture maximum : 130°)

HAUTEUR MAXI (mm)	LARGEUR (mm)
2500	630 à 1030

1 VANTAIL (angle d'ouverture maximum : 110°) + IMPOSTE DEMONTABLE SANS TRAVERSE INTERMEDIAIRE

3500 avec hauteur vantail comprise entre 2040 et 2500	630 à 1030
---	------------

2 VANTAUX (angle d'ouverture maximum : 130°)

HAUTEUR MAXI (mm)	LARGEUR EGAUX (mm)	LARGEUR INEGAUX (mm)
2500	630+630 à 930+930	Grand vantail : 630 à 1030 Petit vantail : 430 à 630

2 VANTAUX (angle d'ouverture maximum : 130°) + IMPOSTE DEMONTABLE SANS TRAVERSE INTERMEDIAIRE

3500 avec hauteur vantail comprise entre 2040 et 2500	630+630 à 930+930	Grand vantail : 630 à 1030 Petit vantail : 430 à 630
---	----------------------	---

Mises en œuvre
sans perte de PV

STILFEU®

Sur cloisons plaques de plâtre
à ossature métallique

BLOC-PORTE DAS PF/CF

PREMAFEU DAS

BANDEAU + FERME PORTE BRAS A COULISSE

Descriptif

MODE 2



PF/CF 1/2H

Huisserie

Huisserie 3 côtés Métallique ou Bois Feuillus Abouté Ecocertifié (qualité à peindre) ou Bois Exotique (qualité à vernir) en section mini 68 x 57

Vantail

Épaisseur 40 mm - Cadre Bois Exotique - Âme pleine coupe feu revêtue de 2 parements de fibres de bois prépeints - Chant droit

Imposte démontable

Épaisseur 40 mm - Cadre Bois Exotique - Âme pleine coupe feu revêtue de 2 parements fibres de bois prépeints

Articulation

4 paumelles par vantail

Fermeture

• Sur le vantail de service

Feuillure de battement tiercée équipée des variantes suivantes :

- serrures de sûreté NFQC 1 point (de dimension maxi 150 x 90 x 17) destinée à fermer temporairement l'accès dans certaines zones du bâtiment
- serrures de sûreté 1 point « évoluée » de type « urgence » permettant de sortir de l'intérieur d'une zone protégée lorsque celle-ci a été fermée temporairement
- une barre antipanique 1 point en applique (qui se substitue à une serrure à mortaiser) lorsqu'il est nécessaire d'avoir une évacuation normalisée par simple poussée
- une gâche électrique (dans l'huisserie) en configuration 1 vantail pour assurer un contrôle d'accès esthétique car invisible
- un verrou électromécanique en applique positionné côté paumelles

• Sur le vantail de semi-fixe

Feuillure de battement tiercée avec joint intumescent équipée des variantes suivantes :

- deux verrous automatiques à entailler
- une barre antipanique 2 points en applique

• Imposte pour bloc-porte 1 vantail et 2 vantaux

- feuillure de battement (imposte/vantail) tiercée avec joint intumescent sur traverse haute du vantail
- 2 verrous à entailler droite et gauche sur traverse basse de l'imposte

Finitions

- Essences fines (non vernies) collées en surépaisseur des parements de fibres de bois
- Stratifiés décoratifs collés en surépaisseur des parements de fibres de bois
- Moulures bois (qualité à peindre ou à vernir)
- Pose possible d'1 microviseur conforme aux dispositions du § IX. 3(*)
- Oculus PF1/2H ou CF1/2H
(distance mini entre oculus-bord vantail : 200 mm)

DIMENSIONS STANDARDS

Forme Circulaire (mm)	Forme Rectangulaire (mm)	Nombre max. d'oculus de même forme par vantail
Ø300 ou Ø400	400 x 300	2 (distance mini entre oculus ou oculus-bord vantail : 200 mm)

DIMENSIONS SPECIALES

Forme Rectangulaire (mm) h x l	Polyfome	Nombre max. d'oculus ≤0.12 m ² de même forme par vantail
≤1200 x 500	≤0.12 m ²	2 (distance mini entre oculus ou oculus-bord vantail : 200 mm)

Equipements DAS

- 1 ferme porte bras à coulisse (par vantail)
- 1 bandeau par bloc-porte avec ventouse et sélecteur de fermeture intégrés
- 1 boîtier de connexion principal

• Options :

- contact(s) de position des vantaux portes ouvertes intégré(s) dans le bandeau
- contact(s) de position des vantaux portes fermées intégré(s) dans le bandeau

Mises en œuvre

HUISSERIE BOIS

- Huisserie Bois sur cloison plaque de plâtre à ossature métallique (cahier technique plan n° 23 HB)
- Huisserie Bois à sceller (cahier technique plan n° 10 HB)
- Bâti Bois à sceller (cahier technique plan n° 6 HB)
- Huisserie Bois perpendiculaire à une cloison (cahier technique plan n° 16 HB)

HUISSERIE METALLIQUE

- Huisserie Métallique à sceller (cahier technique plan n° 8 HM)
- Bâti Métallique à sceller (cahier technique plan n° 5 HM)
- Huisserie Métallique pour mur banché (cahier technique plan n° 13 HM)
- Huisserie Métallique STILFEU⁽¹⁾ sur cloison plaque de plâtre à ossature métallique (cloison PF/CF 1H d'épaisseur ≥ 72/36) (cahier technique plan n° 26 HM)

(1) Modifications sur bloc-porte **STILFEU** : joint intumescent en traverse haute d'Huisserie métallique STILFEU, vantail STILFEU chant droit cadre bois Bois Exotique, contrefeuilluré en traverse haute, joint intumescent sur les montants et en traverse haute, **limitation dimensionnelle à une hauteur de 2240, pour les vantaux inégaux la largeur du petit vantail est comprise entre 630 et 830 et celle du grand vantail entre 630 et 930** (PV GERBAM N° 222/01)