

BLOC-PORTE DAS PF/CF

**PREMAFEU SPF DAS**  
BANDEAU + FERME PORTE BRAS A COULISSE  
LEVASSEUR MODE 2

# 1/2H

## Procès verbaux

PF/CF 1/2H (Recto Verso)

CTICM N° 96-A-468 + ext.

GERBAM N° 226/01 + ext. (mise oeuvre STILFEU)

PV DAS : CNPP N°05 00 11



Bloc-porte certifié



**SIMPLE ACTION  
SANS POINT DE FERMETURE**

**BANDEAU ET FERME  
PORTE A COULISSE**

**1 VANTAIL / 2 VANTAUX**

**PREPEINT, STRATIFIE  
OU ESSENCE FINE**

## Dimensions

Classe de tolérance dimensionnelle 1 suivant EN 1529

### 1 VANTAIL (angle d'ouverture maximum : 130°)

| HAUTEUR MAXI (mm) | LARGEUR (mm) |
|-------------------|--------------|
| 2240              | 630 à 930    |

### 2 VANTAUX (angle d'ouverture maximum : 130°)

| HAUTEUR MAXI (mm)      | LARGEUR EGAUX (mm)   | LARGEUR INEGAUX (mm)         |
|------------------------|----------------------|------------------------------|
| 2240 (vantaux égaux)   | 630+630<br>à 930+930 | Grand vantail :<br>630 à 930 |
| 2040 (vantaux inégaux) |                      | Petit vantail :<br>430 à 630 |

Mises en œuvre  
sans perte de PV

**STILFEU®**

Sur cloisons plaques de plâtre  
à ossature métallique

# BLOC-PORTE DAS PF/CF

## PREMAFEU SPF DAS BANDEAU + FERME PORTE BRAS A COULISSE Descriptif MODE 2



PF/CF 1/2H

### Huisserie

Huisserie 3 côtés Métallique ou Bois Feuillus Abouté Ecocertifié (qualité à peindre) ou Bois Exotique (qualité à vernir) en section mini 68 x 57

### Vantail

Épaisseur 40 mm - Cadre Bois Exotique - Âme pleine coupe feu revêtue de 2 parements de fibres de bois prépeints - Chant droit - Joints intumescents en traverse basse et haute de vantail - Joints intumescents à lèvres sur les montants cotés battement en version standard - Joints anti-pince doigt sur les montants cotés battement en version optionnelle 2 vantaux hors mise en œuvre STILFEU

### Articulation

4 paumelles par vantail

### Verrouillage (optionnel)

Verrou électromécanique (1 par vantail) en applique côté opposé à l'articulation (références homologuées par PREMDOR)

### Finitions

- Stratifiés à peindre ou décoratifs collés en surépaisseur des parements de fibres de bois
- Essences fines (non vernies) collées en surépaisseur des parements de fibres de bois
- Moulures bois (qualité à peindre ou à vernir)
- Oculus PF1/2H ou CF1/2H (distance mini entre oculus-bord vantail : 200 mm)

#### DIMENSIONS STANDARDS

| Forme Circulaire (mm) | Forme Rectangulaire (mm) | Nombre max. d'oculus de même forme par vantail                 |
|-----------------------|--------------------------|--|
| Ø300 ou Ø400          | 400 x 300                | 2 (distance mini entre oculus ou oculus-bord vantail : 200 mm) |

#### DIMENSIONS SPECIALES

| Forme Rectangulaire (mm) h x l | Polyfome                | Nombre max. d'oculus $\leq 0.12 \text{ m}^2$ de même forme par vantail |
|--------------------------------|-------------------------|--|
| $\leq 1200 \times 400$         | $\leq 0.12 \text{ m}^2$ | 2 (distance mini entre oculus ou oculus-bord vantail : 200 mm)         |

### Equipements DAS

- 1 ferme porte bras à coulisse (par vantail)
- 1 bandeau par bloc-porte avec ventouse et sélecteur de fermeture intégrés
- 1 boîtier de connexion principal
- Options :
  - contact(s) de position des vantaux portes ouvertes intégré(s) dans le bandeau
  - contact(s) de position des vantaux portes fermées intégré(s) dans le bandeau

### Mises en œuvre

#### HUISSERIE BOIS

- Huisserie Bois sur cloison plaque de plâtre à ossature métallique (cahier technique plans n° 40 HB et 23 HB)
- Huisserie Bois à sceller (cahier technique plans n° 40 HB et n° 10 HB)
- Bâti Bois à sceller (cahier technique plan n° 40 HB et n° 6 HB)
- Huisserie bois perpendiculaire à une cloison (cahier technique plans n° 40 HB et n° 16 HB)

#### HUISSERIE METALLIQUE

- Huisserie Métallique à sceller (cahier technique plans n° 35 HM et n° 8 HM)
- Bâti Métallique à sceller (cahier technique plans n° 35 HM et n° 5 HM)
- Huisserie Métallique pour mur banché (cahier technique plan n° 35 HM et n° 13 HM)
- Huisserie Métallique STILFEU<sup>(1)</sup> sur cloison plaque de plâtre à ossature métallique (cloison PF/CF 1H d'épaisseur  $\geq 72/36$ ) (cahier technique plans n° 35 HM et n° 26 HM)

(1) Modifications sur bloc-porte **STILFEU** : joint intumescent en traverse haute d'Huisserie métallique STILFEU, vantail STILFEU chant droit cadre bois Bois Exotique, contrefeuilluré en traverse haute, joint intumescent sur les montants côté articulation et en traverses haute et basse, joints intumescents à lèvres côté fermeture (pas d'option joint anti-pince doigt) (PV GERBAM N° 226/01)